

# 2° ONTSPANNINGSPOST UD 4.5/80

In overeenstemming met de normen NF EN 738-2 et NF EN 737-3



► **Ontspant het gas van het primaire netwerk naar het secundaire netwerk, van 9 tot 4 bar.**

## ► **Uitwisselbaar**

De buitenafmetingen zijn dezelfde als die van de voorgaande modellen van AIR LIQUIDE waardoor men de module kan vervangen zonder de netwerken te hoeven wijzigen. De module is uitgerust om analoge druksensoren te bevatten teneinde het netwerk overeenkomstig de norm NF EN 737-3 te kunnen bewaken.

## ► **Groot verbruik**


- Aanzienlijk debiet van 25 m<sup>3</sup>/h aan 4 bar (maximumdebiet 80 m<sup>3</sup>/h) waarmee een groot aantal afnameventielen gevoed kan worden.
- Mogelijkheid om de doorstroomrichting van het gas binnen de korste tijd en in alle veiligheid te wijzigen, zonder gereedschap.

## ► **Verhoogde veiligheid**

- Het koffertje kan niet verzegeld worden indien de regelaar gesloten is. Door deze veiligheidsmaatregel heeft men de zekerheid dat de ontspanner na elke onderhoudsverrichting gebruiksklaar is.
- Druksensoren voor toezicht op de netwerken overeenkomstig de norm NF EN 737-3.

## ► **Snel en makkelijk onderhoud**

- Dankzij een beperkt aantal onderdelen.
- Dankzij een moduleconcept waardoor de vervanging ter plaatse, en het onderhoud in de werkplaats kan gebeuren.



CE 0459

Referenties	Benaming
34056	UD zuurstof 4 bar met koffertje, identificatie-etiket en loodje
34058	UD medische lucht 4 bar met koffertje, identificatie-etiket en loodje
34057	UD distikstofdioxide 4 bar met koffertje, identificatie-etiket en loodje
34059	UD stikstof 4 bar met koffertje, identificatie-etiket en loodje
34060	UD kooldioxide 4 bar met koffertje, identificatie-etiket en loodje
34061	UD medische lucht 8 bar met koffertje, identificatie-etiket en loodje
33933	Sensor 0/16 bar

### **Vervangstukken**

34381 Kit voor jaarlijks preventief onderhoud

Of vervanging van de expansiemodule waarna onderhoud in de werkplaats, waardoor het onderhoud in recordtempo in de onderhoudsdienst kan gebeuren

34062 Ontspanning-module voor alle gassen aan 4 bar

34063 Ontspanning-module voor alle gassen aan 8 bar

### **Belangrijkste raadgevingen voor het gebruik**

- Eenmaal per jaar nagaan of de uitrusting in goede staat is.
- Het is absoluut noodzakelijk dat het koffertje na elke onderhoudsbeurt verzegeld wordt.
- Gelieve voor verdere inlichtingen de installatie- en/of gebruikshandleiding te raadplegen.